

Minimi tekninen tila 1700 x 1800, jos tilaan ei asenneta LV-varaajaa ja keskuspölynimuria.
LV-varaaja vaatii lisää tilaa 600 x 600 mm.

Alla kuvassa on esitetty esimerkki mitoituksesta.
LVI-laitteiden tilantarve, erityisesti huoltotilan tarve ja luukkujen avautuminen on tarkistettava
aina laitteiden merkki- ja tyyppikohtaisista ajan tasalla olevista dokumenteista.

Huomaa, että oven sijoittaminen noin 200 mm nurkasta mahdollistaa sähkö- ja telelaitteiden
asentamisen ja tehokkaan tilankäytön.

